

date Tue, 5 Mar 2019 14:27:47 +0000
from [REDACTED]
to [REDACTED]
subject RE: Schelphorst

Dank voor de duidelijkheid.

Van: [REDACTED]@rudnhn.nl<>
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 08:34
Aan: [REDACTED]<[REDACTED]@hollandskroon.nl>&t [REDACTED]@hollandskroon.nl<>
Onderwerp: RE: Schelphorst

Hallo [REDACTED],

Een heipaal mag zo door de leeflaag in de verontreiniging worden gezet. Een boorpaal kan niet zomaar, omdat je de verontreiniging naar boven haalt. Graven in de leeflaag is ook geen probleem. Het is belangrijk bij het ontwerp rekening te houden met de verontreiniging, zodat je zo weinig mogelijk in de verontreinigde grond onder de leeflaag moet graven. Als je toch in de verontreinigde grond moet graven heet dat weer saneren en moet je dus een BUS-melding doen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Specialisme en Advies

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

T [REDACTED]/088 – 10 21 300

E [REDACTED]

W www.rudnhn.nl

Van: [REDACTED] [REDACTED]
Verzonden: maandag 4 maart 2019 16:12
Aan: [REDACTED]@rudnhn.nl<>
Onderwerp: RE: Schelphorst

[REDACTED]
Bedankt.

Ik wordt hier niet veel wijzer van.

Dat de isolatielaag in stand moet worden gehouden snap ik.

Wat betekent dat voor bijvoorbeeld hei, kabels of funderingswerkzaamheden?

[REDACTED]
Team Arealbeheer

Gemeente Hollands Kroon

Postadres: Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna

Telefoon: [REDACTED]

Ik werk op verschillende locaties in onze gemeente, dicht bij onze inwoners en klanten. Een afspraak kan dus op diverse locaties in ons gebied plaatsvinden. Bent u op onze afgesproken locatie aangekomen? Bel mij dan op bovenstaand telefoonnummer, dan kom ik de deur voor u opendoen.

Van: [REDACTED]@rudnhn.nl<>
Verzonden: maandag 4 maart 2019 15:49

Aan: [REDACTED] & [REDACTED]@hollandskroon.nl<gt;
Onderwerp: Schelphorst

Hallo [REDACTED],

Hierbij de beschikkingen.

Dat is de goedkeuring op het saneringsplan (2013).

Op 9 januari 2017 is ingestemd met de sanering van geval 1. Als gebruiksbeperking is aangegeven dat de isolatielaag moet in stand worden gehouden.

Op 26 januari 2017 is ingestemd met de sanering van geval 2. De verontreiniging is verwijderd en er is geen gebruiksbeperking.

IK heb ook nog even het kaartje van de restverontreiniging bijgevoegd. Daar is sprake van de isolatielaag. De onderkant van de isolatielaag is middels geotextiel aangegeven.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Specialisme en Advies

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

T [REDACTED] 088 – 10 21 300

E [REDACTED]@rudnhn.nl

W www.rudnhn.nl

Disclaimer RUD NHN:

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender.

Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren?

Doorsturen, openbaar maken, vernenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

Binnenkort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.rudnhn.nl

Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)