

Onderzoek klacht

Zaaknummer:	231440	Behandelaar:	[REDACTED]
Wetgeving:	Wm	Soort Actie:	controle
Beschrijving onderzoek			
<p>Melding is meer een vraag dan een klacht. Het gaat om Pide Paleis die in hun nieuwe pand een afvoerinstallatie voor het bereiden van voedingsmiddelen op het dak van hun winkel hebben geplaatst. De melder vroeg zich af of dit vergund was. Zij wilde ook weten of de uitstoot van de dampen die hieruit komen schadelijk is.</p> <p>Op 15 november 2017 samen met [REDACTED], bouwinspecteur van de gemeente Hoorn, ter plaatse geweest. Daar was al snel duidelijk dat de afvoerpijp niet kan voldoen aan de milieuregels. De afvoerpijp kwam niet twee meter boven de dichtstbijzijnde dakrand in een straal van 25 meter. Ook is deze niet voorzien van een doelmatig werkende ontgeuringsinstallatie.</p> <p>Daarnaast moet voor het plaatsen van een afvoerinstallatie een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Omdat dit eerst geregeld moet worden, laat ik deze melding nu voor wat het is. Pas als de winkel in werking is, wordt er gekeken naar eventuele geur- en geluidsoverlast situaties.</p> <p>De bijgevoegde foto's is in de niet vergunde situatie. Ook voldoet het niet aan de milieuvoorschriften. Geen ontgeuringsinstallatie en niet 2 met boven de dichtstbijzijnde daklijn in een straal van 25 meter.</p>			
Status klacht	ongegrond		
Getroffen maatregel			
Geluidmeetverslag opgesteld	Nee		
(Water)monster genomen	Nee		
Proces-verbaal opgemaakt (politie/APV)	Nee		
Afgehandeld	Ja, op 15 november 2017.		
Klager geïnformeerd over de afhandeling	Ja, via telefoon op 15 november 2017.		
Is de klager tevreden over de afhandeling	Ja		
Overige opmerkingen			





